

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
Број: 404-2-48/2019-03
28.05.2019. год.
Д о љ е в а ц

ПРЕДМЕТ: Одговори на постављена питања у вези јавне набавке у отвореном поступку – Опремање предшколске установе „Лане“ Доњевац – набавка, монтажа и инсталација опреме, број 404-2-48/2019-03

Питање 1.

1. Конкурсном документацијом предметне јавне набавке у поглављу IV - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. И 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, тачка 1.2 Додатни услови, подтачка 2.3. захтева се да понуђач поседује, између осталог, цит: „ као и НАССР на позицијама Кухињска опрема од 1.1. до 1.46 .Доказ: фотокопије наведених сертификата“.

Најпре истичемо да је овај захтев наручиоца дискриминаторски јер га могу испунити само понуђачи који су истовремено и произвођачи.

Понуђачи који се баве трговином, а који су такође заинтересована лица и потенцијални понуђачи који могу подносити понуду у поступку јавне набавке, не могу да испуне овај услов, те је на начин како је, у овом делу дефинисао конкурсну документацију, наручилац унапред елиминисао велики круг понуђача трговаца.

Сагласно наведеном, потребно је да наручилац у овом делу измени конкурсну документацију кориговањем круга лица од којих захтева поседовање ХАЦЦП сертификата, свдећи га на произвођаче чије производе понуђачи нуде у својим понудама.

Затим, поново подвлачимо да је НАССР систем безбедности хране који се заснива на анализи и контроли потенцијалних биолошких/микробиолошких, хемијских и физичких опасности којима су изложене сировине, могућих опасности при руковању, производњи, дистрибуцији и конзумирању крајњег производа. Његова примена подразумева поштовање стандардних оперативних процедура и упутстава којима се смањују ризици по безбедности хране.

Неспоран је и подносиоцу овог захтева познат став Републичке комисије да је додатни услов у погледу поседовања сертификата управљања квалитетом оправдано у случајевима када сам наручилац поседује тражене сертификате, као и када је поседовање тражених сертификата у логичкој вези са предметом јавне набавке.

Сагласно томе и захтев за ХАЦЦП сертификат за расхладну и термичку опрему је оправдан. Међутим, на делу позиција у сегменту Кухињска опрема, које су наведене у конкурсној документацији, тражи се неутрална опрема (неутрални сто израђен од инокса АИСИ304, неутрални радни сто зидни итд.), за коју овај сертификат не постоји, односно не поседују га ни произвођачи неутралне опреме, те за ове позиције овај услов понуђачи не могу да докажу ни да испуне. С тим у вези наше питање гласи:

Да ли понуђачи за позиције на којим је неутрална опрема могу да доставе изјаве произвођача којима потврђују под пуном одговорношћу, да су материјал и квалитет материјала (инокс АИСИ304) од кога су израђени производи који су предмет набавке у складу са захтевима НАССР, као и начин израде и обраде тражених производа (обле ивице и сл.) у складу са захтевима НАССР.

Или ће, наручилац изменити конкурсну документацију, тако што ће наведени захтев за поседовање НАССР сертификата изоставити за позиције на којима је неутрална опрема?

Одговор 1.

Наручилац остаје при одговорима и појашњењима датим 25.05.2019. године.

Питање 2.

2. Што се тиче одговора на наша питања о техничкој спецификацији ни ту наручилац није сасвим у праву. Наиме, одговор за позицију 1.2 за који кажете да није прихватљив гас Р 404 А због високог степена кондензације јер је фрижидер смештен у кухињи, хтели би да Вам нагласимо да је наведени гас еколошки гас као и Р 134 А.У ређаји који раде на гас Р 404 А раде на амбијенталној температури од +40ст. С+43°. С тако да овај одговр не стоји. Сагласно томе , поново захтевамо од наручиоца додатно појашњење да ли је поред траженог гаса Р134 А прихвљив и гас Р404А који ради на амбијенталној температури од +40° С-do + 43° С.

Одговор 2.

Наручилац остаје при одговорима и појашњењима датим 25.05.2019. године

Питање 3.

3. Наручилац је одговорио и да није прихватљива снага од 385 W због инсталација у објекту па остаје код захтева да максимална прикључна снага буде 0,13 Kw , односно 130W. По нашем скромном мишљењу 130W је исувише мала снага за расхладни уређај од 400Л, а поготову што кажете да треба да раде на гас R134 A. Техничке карактеристике које сте захтевали пре би одговарале уређајима за домаћинство, а не професионалним уређајима. Снага од 130W и од 385 W коју ми предлагемо (а коју поседује велики број произвођача раасхладних уређаја) не ремети инсталацију у вашем објекту, зато што и за једну и за другу снагу треба да буде доводни кабал до уређаја у објекту 3x,2,5 квадрата .

Одговор 3.

Наручилац остаје при одговорима и појашњењима датим 25.05.2019. године

Питање 4.

4. За позицију 1.3. Замрзивач вертикални .И за ову позицију као и за претходну што се тиче прихватљивост гаса R404A, исто је питање као и за позицију 1.2. и са истих разлога, напред изнетих.То седе , такође односи и на прикључну снагу коју сте захтевали максимум 0,40 Kw или 400W, а ми смо Вам предложили да то буде максимум 650W .Не може професионални вертикални замрзивач који и а грејаче у вартима да ради адекватно у минусном режиму на амбијенталној температури од +40°C до +43° C са гасом R134A и максималном снагом од 400W.

Одговор 4.

Наручилац остаје при одговорима и појашњењима датим 25.05.2019. године

Комисија за јавну набавку
у отвореном поступку
„Опремање ПУ „Лане“ – Дољевац,
број: 404-2-48/2019-03