Prelomne tačke katastarske parcele

br.	Y	X
01	7 570 643,43	4 791 027,38
02	7 570 620,83	4 791 028,85
03	7 570 610,42	4 791 028,62
04	7 570 607,25	4 791 028,25
05	7 570 605,84	4 790 979,06
06	7 570 618,19	4 790 978,65
07	7 570 617,14	4 790 964,25
08	7 570 616,47	4 790 948,70
09	7 570 623,48	4 790 948,99
10	7 570 622,53	4 790 921,67
11	7 570 621,25	4 790 893,20
12	7 570 618,48	4 790 850,92
13	7 570 616,25	4 790 816,47
14	7 570 632,62	4 790 815,84
15	7 570 633,41	4 790 825,30
16	7 570 640,11	4 790 824,03
17	7 570 652,35	4 790 863,31
18	7 570 653,90	4 790 868,30
19	7 570 673,22	4 790 940,60
20	7 570 675,90	4 790 951,05
21	7 570 658,17	4 790 953,63
22	7 570 646,81	4 790 954,69
23	7 570 635,99	4 790 955,08
24	7 570 636,33	4 790 974,61
25	7 570 639,53	4 791 000,21

Snimio i obradio februar 2013 god. "GEO SIČKO" NIŠ

Tačke B-rezervoari za svetla goriva

br.	Y	X	Z
01	7 570 889,63	4 790 852,22	194,50
02	7 570 896,29	4 790 854,38	194,50
03	7 570 900,02	4 790 842,87	194,50
04	7 570 893,36	4 790 840,71	194,50

Tačke G-rezervoar za tečni naftni gas

br.	Y	X	Z
01	7 570 895,36	4 790 861,95	194,50
02	7 570 898,03	4 790 853,71	194,50

ПРИСТУПНИ ПУТЕВИ,ОКРЕТНИЦЕ И УРЕЂЕЊЕ ПЛАТОА,У СКЛАДУ СА

ПРАВИЛНИКОМ О ТЕХНИЧКИМ НОРМАТИВИМА ЗА ПРИСТУПНЕ ПУТЕВЕ,ОКРЕТНИЦЕ И УРЕЂЕНЕ ПЛАТОЕ ЗА ВАТРОГАСНА ВОЗИЛА У БЛИЗИНИ ОБЈЕКАТА ПОВЕЋАНОГ РИЗИКА ОД ПОЖАРА ("СЛ.ЛИСТ СФРЈ" БРОЈ 8/95)

УСВОЈЕНО:НАЈМАЊА ШИРИНА КОЛОВОЗА ЗА:
ЈЕДНОСМЕРНО КРЕТАЊЕ ВОЗИЛА ОД 3,5 м
ЗА ДВОСМЕРНО КРЕТАЊЕ ВОЗИЛА ОД 6 м
УСВОЈЕН:УНУТРАШЊИ РАДИЈУС КРИВИНЕ КОЈИ ОСТАВЉАЈУ ТОЧКОВИ ВОЗИЛА 7 м,А СПОЉАШНИ РАДИЈУС КРИНЕ 10,5 м

Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају,мањих пловила,мањих привредних и спортских ваздухоплова ("Сл.гласник РС" бр.54/2017)

Зоне опасности на местима угроженим од експлозивних смешам СРПС ЕН 600/79-10-1

чл.6

Зона "0"обухвата унутрашњост резервоара и бетонског корита односно коморе и окно изнад улазноготвора резервоара.

Зона "1" обухвата:

1) окно у коме су смештени прикључци за пуњење (ако су лоцирани одвојено-индиректно утакање),простор око окна улазног отвора подземног резервоара, простор око окна у коме су смештени прикључци за пуњење (ако су лоцирани одвојено-индиректно утакање)мерено 3,0 м хоризонтално од габарита окна и висине 1,0 м мерено од тла;
2) сферни простор око одушног цевовода и вентила полупречника 3,0 м;
3) унтрашњост уређаја за точење горива;
4) ако је мерна и комуникационо информатичка опрема смештена у посебном кућишту у коме се налази остала опрема уређаја за точење горива,и ако су ова два кућишта одвојена паранепропусном преградом,онда се сматра да се та мерна и комуникациона информатичка опрема смештена у кућишту,налази у зони сигурности;
5) простор око габарита резервоара ауто-цистерне мерено 2,5 м у свим правцима;
6) сферни простор око отвора за пуњење погонских резервоара која се снабдевају горивом на станици и свих покретних судова полупречника 1,0 м;
7) сферни простор око пумпи и компресора за претакање течног нафтног гаса полупречника 2,5 м.

Зона "2" обухвата:

1) простор изнад околног терена,ширине 5,0 м мерено хоризонтално од ивице зоне 1 и висине 0,5 м мерено од тла,за просторе из става 2.тач.1) и 5) овог члана;
2) простор око уређаја за точење горива мерено 2,5 м хоризонтално од габарита и висине 1,0 м мерено од тла.

Зоне опасности "0" и "1" сепаратора зауљаних вода габаритно су исте као зоне опасности 0 и 1 подземног резервоара искључујући зону опасност 2 која се за сепаратор зауљаних вода не утврђује.

Члан 9

Станица мора бити изграђена тако да њени извори опасности буду удаљени:
1) најмање 8 м од границе парцеле;
2) најмање 8,0 м од зида зграде који не припада станици;
3) најмање 20 м од зида објекта јавне намене у коме се окупља већи број људи (угоститељски,образовни,културни,спортски,религиозни,здравствени и слични објекти)
4) најмање 28 м праволинијског растојања од најближег улаза у зграду у којој борави преко 50 лица,а која не припада станици;
5) најмање 40,0 м од колосека за парну вучу,и најмање 20,0 м од колосека за дизел и електричну вучу.

Члан 10

Станица мора бити изграђена тако да њени извори опасности буду удаљени најмање 4,0 м од зида објекта за смештај запосленог особља,као и од зида пратеће зграде.



Одушни цевовод са вентилом


Уређај за истакање горива



Подземни резервоар за ускладиштавање горива

OPŠTINA DOLJEVAC
KOMPLEKS MGV

URBANISTIČKI PROJEKAT
ZA IZGRADNJU BENZINSKO GASNE STANICE NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 2653/1 KO BELOTINAC



LEGENDA:

- OBUHVAT URBANISTIČKOG PROJEKTA
- GRANICA GRAĐEVINSKE PARCELE
- REGULACIONA LINIJA
- GRAĐEVINSKA LINIJA
- 1 ZONA IZGRADNJE OBJEKATA BGS, FAZA 1, P+0 Objekat za naplatu (P)+Nadstrešnica (N)
- 2 ZONA IZGRADNJE SERVISA ZA PRANJE, FAZA 1, P+0
- 3 ZONA IZGRADNJE OBJEKTA LAKOG SERVISA, FAZA 2, P+0
- 4 ZONA IZGRADNJE MOTELA, FAZA 3, P+1+pot.
- 5 ZONA IZGRADNJE BAZENA, FAZA 3
- 6 ZONA IZGRADNJE PORTIRNICE, FAZA 3, P+0
- TS10/04 REZERVISANA POVRŠINA ZA TRAFOSTANICU
- Saobraćajno priključenje na državni put IIA reda broj 158 Niš-Leskovac izgrađeno u skladu sa građevinskom dozvolom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture broj 351-03-01443/2014-17 od 16.03.2017 godine.
- UNUTRAŠNJE SAOBRAĆAJNICE P=2 451,80 m2
- TROTOAR
- ZELENE POVRŠINE
- PARKING
- PROSTOR ZA ODLAGANJE OTPADA
- ULAZ U KOMPLEKS
- ULAZ U OBJEKAT
- TRASA I SMER KRETANJA VATROGASNOG VOZILA
- 7 PRATEĆI SADRŽAJ BENZINSKO GASNE STANICE

R1-rezervoar zapremine V=50 m3 podeljen na dva dela:
-deo rezervoara zapremine V=25 m3 za skladištenje benzina
-deo rezervoara zapremine V=25 m3 za skladištenje goriva
R2-rezervoar zapremine V=50 m3 podeljen na dva dela:
-deo rezervoara zapremine V=25 m3 za skladištenje benzina
-deo rezervoara zapremine V=25 m3 za skladištenje goriva
R3-rezervoar zapremine V=30 m3 za skladištenje TNG-a

A1-Automat multipleks q=2x4x50 l/min. za istakanje goriva/benzina
A2-Automat multipleks q=2x4x50 l/min. za istakanje goriva/benzina/TNG-a
A3-Automat multipleks q=2x4x50 l/min. za istakanje goriva/benzina
PA-Pretakački most sa visokopritisnom pumpom-SIHI i ostalom armaturom udaljen od rezervoara 1,0 m po gabaritu na betonskom postolju vel. 1,50x0,6 m.
P-Pretakalište za pretakanje gasa iz autocisterne u rezervoar
us-Utakački šaht za dizel i benzine u rezervoare
ks-Kontrolni šaht
s -Separator zauljanih voda

UREĐENJE PARCELE
doo"MGV"Niš
-katastarska parcela broj 2653/1 Ko Belotinac zadržava se u celosti
-kontakt kompleksa na severu, zapadu i jugu tj. prema susednim parcelama realizovati živom ili transparentnom ogradom
-kontakt sa državnim putem IIA reda broj 158 bez ograde

granica katastarske parcele
-ukupna površina katastarske parcele broj 2653/1 Ko Belotinac iznosi 72 ara i 67 m2

VIN PARAĆIN	Projektna organizacija: "VIN" d.o.o. Preduzeće za proizvodnju, promet i inženjering Knez Mihajlova 2 35250 Paraćin
investitor: DOO ZA TRANSPORT I ŠPEDICIJU MGV, BULEVAR CARA KONSTANTINA BB, NIŠ, MB:07859422	naziv projekta: URBANISTIČKI PROJEKAT POSLOVNOG KOMPLEKSA SA BENZINSKO GASNOM STANICOM NA КП БР. 2653/1 KO BELOTINAC, OPŠTINA DOLJEVAC OSLONJEN NA DRŽAVNI IIA РЕДА БРОЈ 158 NIŠ-LESKOVAC
odgovorni urbanista: Slavica M. Marković, dipl.inž.arh. — broj licence: 200 0558 04	
naziv crteža: SITUACIONI PRIKAZ ZONA OPASNOSTI	knjiga: URBANISTIČKI PROJEKAT
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Славица М. Марковић дипл. инж. арх. 200 0558 04 ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА	datum: 2020 — broj crteža: 8 — razmera: 1:250