

ЈП за водоснабдевање
„БРЕСТОВАЦ-БОЈНИК-ДОЉЕВАЦ“
Бојник, Ул.Зеле Вељковића 66
Мат.бр. 06250033, ПИБ: 100371465
Т.Р. 160-5582-14
Тел/факс: 016/821-418
Емаил: jpvodovodbrestovac@gmail.com
Бр. 104/1

Датум: 13.02.2024. год.

Б О Ј Н И К

ПРЕДМЕТ: Услови и подаци од значаја за израду Плана детаљне регулације за уређење деоница државних путева Па реда број 158 и државног пута Пб реда број 418 у КО Белотинац, КО Кнежица и КО Малошиште

Општинска управа општине Дољевац, Одељење за урбанизам и инспекцијске послове, у складу са чланом 47. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за уређење деоница државних путева Па реда број 158 и државног пута Пб реда број 418 у КО Белотинац, КО Кнежица и КО Малошиште, број 350-188 од 29.05.2023. године ("Службени лист Града Ниша", бр. 50/23), као носилац израде Плана обратила се захтевом за издавање услова и података за израду Плана детаљне регулације за уређење деоница државних путева Па реда број 158 и државног пута Пб реда број 418 у КО Белотинац, КО Кнежица и КО Малошиште.

Одлуком је утврђена оквирна граница ПДР-е, која обухвата целе и делове катастарских парцела у КО Белотинац, КО Кнежици и КО Малошишту у прелиминарној површини од око 9,2ха. Планирано је уређење деонице државних путева Па реда број 158 оквирно од стационаже km187+130 до km 189+380 и државног пута Пб реда број 418 оквирно од стационаже km 27+026 до km 24+370 са регулисањем укрштаја на оквирним стационажама km187+130, km188+875 и km 189+380 (на државном путу Па реда број 158) односно на оквирним стационажама km 27+026, km 24+895 и km 24+370 (на државном путу Пб реда број 418), у КО Белотинац, Кнежица и Малошиште, у даљем тексту ПДР. Оквирна граница је шематски приказана на графичком прилогу, који је као саставни део ове Одлуке достављен уз захтев за издавање услова.

Увидом у расположиву пројектно-техничку документацију, као и увидом на терену, ЈП за водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“, на захтев број: 350-166 од дана 07.12.2023. године издаје следеће услове:

На предметном простору који је обухваћен израдом Плана детаљне регулације, односно у делу државног пута Па реда број 158 постоји изведена водоводна мрежа, односно деоница магистралног АЦ цевовода ДН200мм који тренутно није у функцији. За постојећи цевовод је планирана реконструкција и довођење у исправно стање са повећањем капацитета на мин.250мм.

Такође, планирана је доградња, односно повезивање постојећег цевовода са изведеном водоводном мрежом у насељу Белотинац, ради обезбеђивања двојног напајања територије општине Дољевац водом – из правца Бојника и Ниша.

Приликом пројектовања и извођења радова обратити се техничкој служби ЈП како би директним изласком на лице места дала ближе, неопходне информације о водоводној мрежи, и ако је потребно извршило би се обележавање исте.

За све потребне информације обратити се на телефон 064 80 33 920, контакт особа Срђан Стојановић.

Прилог: Катастарска подлога са уцртаним положајем постојеће и планиране водоводне мреже.



Услове обрадио,

Срђан Стојановић, дипл.инж.техн.