

ЈП за водоснабдевање
“Брестовац-Бојник-Дољевац”
Бојник, Ул: Зеле Вељковића бб.
Мат бр. 06250033, ПИБ: 100371465
Т.Р.160-5582-14
Тел/факс: 016/3821-418
Емаил: jpvodovodbrestovac@gmail.com
Бр. 578
Дат: 03.09.2026.

ОБАВЕШТЕЊЕ
Корисницима на територији Општине Бојник и Дољевац

Обавештавају се корисници ЈП за водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“ да је због преласка са вишег на нижи водозахват на торњу водозахватне куле на акумулацији „Брестовац“, дошло до промене у квалитету сирове воде, што је утицало и на квалитет пречишћене воде у систему за водоснабдевање.

Лабораторија постројења за пречишћавање воде, утврдила је у анализама пречишћене воде повећан садржај гвожђа и мангана у концентрацијама већим од прописаних правилником о хигијенској исправности воде за пиће, због чега је дошло до обојења воде у систему за водоснабдевање.

Због свега наведеног вода из система за водоснабдевања, може се користити за санитарне и техничке потребе али се не може користити за пиће и припрему хране.

Такође апелујемо на што рационалније трошење воде.

У Бојнику,
03.09.2026.

 ЈП ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
“БРЕСТОВАЦ-БОЈНИК-ДОЉЕВАЦ”
БРЕСТОВАЦ-
БОЈНИК-
ДОЉЕВАЦ
Директор, Срђан Стојановић